

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по РД

(наименование территориального органа МЧС России)

РД, г. Махачкала, ул. М.Ярагского, 124, А т.8 (722) 67-32-43 ф.8 (722) 63-35-58 E-mail: www.05.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8 по г. Хасавюрт,
Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД**

(наименование органа государственного надзора)

г. Хасавюрт, ул. Буйнакского, 59, тел. 5-21-73, E-mail:

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 168/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
«Сказка», заведующей МКДОУ Д/С «Сказка» Магомедова Х.Г.*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Хасавюрт, Хасавюртовского, Новолакского, Казбековского районов по пожарному надзору № 168
(наименование органа ГПН)

от « 01 » августа 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.

« 09 » августа 2017 г. по 17 ч 00 мин. « 09 » августа 2017 г.

проведена проверка

*Государственным инспектором ОНД и ПР № 8 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому
и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
старшим лейтенантом внутренней службы Салимхановым Магома Икрамудиновичем
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Сказка», по адресу: РД,
Казбековский район, с. Дылым.*

совместно с *заведующей МКДОУ Д/С «Чебурашка» Алтумирзаева П.А.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	Здание МКДОУ оборудовать каналом передачи информации с автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть без участия персонала	ст. 83 Ф3 от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 3,16 СНиП 31-06-2009	15.08.2018	
2	Не представлен акт о работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей об эвакуации	ППР № 390, п. 61	15.08.2018	
3	Оборудовать здания МКДОУ каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть без участия персонала	Ст. 83 Фз от 22.07.2008 г. № 123, п. 3.16 СНиП 31-06-2009	15.08.2018	
4	Провести монтаж электропроводов с видимыми нарушениями изоляции	ППР № 390, п. 42	15.08.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2018 г.

(квартал, месяц).

Государственный инспектор ОНД и ПР № 8

Салимханов Магома Икрамудинович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

М.Л.П.*

« 09 » августа 2017 г.

Предписание для исполнения получила:

заведующая МКДОУ Д/С «Сказка»

Магомедова Х.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 09 » августа 2017 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575898

Владелец Магомедова Хадиджат Гилагаевна

Действителен с 08.10.2021 по 08.10.2022